Montaje de transformador trifásico
30kVA 3Ø 13.200/440-254V
Vestida de poste terminal
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)
32,83
Vestida de poste secundario en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
(9m-510 Kgf)
32,45
Vestida de poste secundario en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
(9m-510 Kgf)
40,52
Vestida de poste secundario en suspensión
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
(9m-510 Kgf)
41,38
Acometida Baja Tensión
Cuadruplex 3xNo.1/0 + 2 ACSR
Iluminación
Tríplex 2xNo.4 + 4 ACSR
Señal de control
*Alimentador 4x14 AWG encauchetado
Vestida de poste secundario en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
(9m-510 Kgf)
40,07
Vestida de poste secundario en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
(9m-510 Kgf)
40,44
Vestida de poste secundario en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
(9m-510 Kgf)
21,90
Vestida de poste secundario terminal
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
Registro subterráneo 60x80cm
(9m-510 Kgf)
Acometida Baja Tensión
3xNo.2 + 4 ACSR Cu THWN-2
Señal de control
*Alimentador 4x14 AWG
encauchetado
Medidor de energía semidirecta
3F-4H con conexión de puesta a
tierra según normativa RETIE y
operador de red (EMSA), caja de
registro subterránea de 60x80cm
Sistema solar FV on-grid
proyectado 32 módulos 550Wp
para un total de 17.6kW
32,32
Vestida de poste en referencia
Doble viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)
54,82
Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)
69,88
gulo
ra poste
13,00
13,00
13,00
13,00
872 650 N
872 800 E
3SFV.UGR
3SFV.UGR
Zona de evacuación
Zona de evacuación
Zona de evacuación